

番号	工 種	図面番号	質 疑 事 項	御 回 答
			(共通)	
1			本受電後の電気基本料及び使用料金は別途と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	ご質問の工事用電気料金については、本受電の時期に関わらず、本工事の共通仮設費(率分)に見込んでおります。従って、工事物引渡しまでの電気料金については受注者の負担となります。
2			上記質問において、本工事に含むとした場合、契約電力量及び本受電の予定日等、見積可能な資料をご提示願います。	ご質問の工事用電気料金については本工事に含みます。見積条件については、受注者の判断としてください。
3			本設電気の引込位置が不明です。ご提示願います。	ご質問の本設電気の引込位置については、意匠図『A-173』の記載を参考にしてください。なお、電気引込工事は別途工事となります。
4			本設給水の引込位置及び口径が不明です。ご提示願います。	ご質問の本設給水の引込位置等については、土壌汚染対策図『D-010』に記載のG2区画南側の給水管新設部から引込むものとし、口径については記載の寸法を参考にしてください。なお、仕切弁GV-75までの設備は本工事での対応とし、それ以降の構内設備については別途工事となります。