

設計図書に対する質問・回答書

令和3年1月14日

入札参加業者様

海田町長 西田 祐三
(建設課)

工事名：海田町新庁舎建設等工事（建築）

工事場所：海田町南昭和町地内

質問事項	<p>・液状化対策と山留めの干渉について 【図面番号 A-197, S-015】 北側の X0～X5 通りの山留めが締固め砂杭と干渉します。山留めを北側に 800mm（鋼矢板 2 枚分）ずらし、掘削及び埋戻し土量を増やす措置を行うものと考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。</p>
回答	<p>お見込みのとおり、山留めについては受注者の仮設計画において締固め砂杭と干渉しない位置としてください。 なお、意匠図『A-197～201』に記載する仮設計画並びに内訳書に示す数量は参考であり、受注者の行う仮設工事の仕様及び数量を指定するものではありません。</p>