有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の検査結果

単位　ng/L

採水日	令和8年10月13日		
分類	水道水		
地点名	港町公園	南本町公園	砂走公園
PFOS及びPFOA	8	8	4

採水日	令和8年10月13日			
分類	原水			
地点名	瀬野川伏流水		井戸水	
	蟹原浄水場	国信浄水場	蟹原浄水場	国信浄水場(注1)
PFOS及びPFOA	7	7	11	12

※国の水道水質基準値はPFOS及びPFOAの合算値で **50ng/L**以下です。

※ng/Lとは、水1リットルあたり10億分の1グラムの物質が溶解していることを表します。

(注1)国信浄水場の井戸水は伏流水の濁度が高いときに補助的に使用する水源で、常時は使用していません。