

## 役場庁舎排煙設備におけるアスベスト大気濃度測定結果について

### ■ 役場庁舎アスベスト調査について

平成30年の冷房機器使用開始に当たり、アスベストの飛散の有無を確認するために排煙時の大気調査を実施しました。その測定結果については、次のとおりです。

### ■ アスベスト大気濃度測定内容及び結果

◆ 調査施設：役場庁舎

(敷地内4箇所、煙突付近1箇所 計5箇所)

◆ 調査日時

平成30年5月21日(月) 10時から14時まで

◆ 排煙時の大気濃度測定結果

0.3本/リットル未満

(分析値として検出できる最低値である「定量下限値0.3本/リットル」に満たない値)

※ WHO(世界保健機関)の見解(世界の都市部の一般環境中のアスベスト濃度は1本~10本/リットル程度であり、この程度であれば、健康リスクは検出できないほど低い。)や、大気汚染防止法の基準値(10本/リットル以下)に照らしても問題のない値です。

お問合せ先 役場総務部総務課

TEL 082-823-9202